

Andelselskabet

Stillinge Strands Vandværk

Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898 Stillinge.Strands.Vandv@mail.dk

BEREDSKABSPLAN

FOR

ANDELSSELSKABET

STILLINGE STRANDS VANDVÆRK

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Forside
2. Indholdsfortegnelse
- 3-7. Alarmeringsliste
- 8-11. Info i forbindelse med anvendelse af beredskabsplan
12. Handlingsplan - Lækager
13. Handlingsplan - Strømsvigt
14. Handlingsplan - Reservevand
15. Handlingsplan - Forurening
16. Handlingsplan - Brand/Eksplosion
17. Handlingsplan - Stop udpumpning
18. Vandkvalitet

Stillinge Strands Vandværk

Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

| | | |
|----------------|--|--|
| | Slagelse Kommune EKSTERN MAIL OG TELEFONLISTE | |
| Beredskabsplan | | |
| Vandforsyning | | |

| | Kontaktoplysninger | |
|--|--|----------------------|
| | <i>E-mail</i> | <i>Mobil/telefon</i> |
| Kommunens miljøafd. | teknik@slagelse.dk | 23260945 |
| Embedslæge | sjl@sst.dk | 72227446 |
| Alarmcentral | | 112 |
| Politi | | 114 |
| Indsatsleder beredskabet | beredskab@slagelse.dk | 21207110 |
| Falck | | 70102030 |
| Beredskab - Tankvogn - Johs. Rasmussen, | jrsvebolle@johs-rasmussen.dk | 5929 3123 |
| Lokalradio / TV | studie@radioslr.dk | 58523700 |

Stillinge Strands Vandværk

Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

| | | |
|---------------------------|--|----------|
| Regionalradio / TV | regionalen@dr.dk | 55753400 |
| | redaktionen@tv2east.dk | 55365656 |
| | nyhederne@tvdanmarkvestsj.dk | 58523700 |
| Lokal avis | vak@b-1.dk | 58370043 |
| | UgeNyt@sondagsavisen.dk | 58533222 |
| Sygehus/skadestue | Slagelse sygehus | 58559762 |
| Vagtlæge | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Stillinge Strands Vandværk

Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

| | | |
|---------------------------------|--|----------|
| | Stillinge.Strands.Vandv@mail.dk | 58521898 |
| | Stillinge Strands Vandværk | |
| Beredskabsplan Vandforsyning | INTERN MAIL OG TELEFONLISTE | |

| | Kontaktoplysninger | |
|-------------------|---|----------------------|
| <i>Kontakt</i> | <i>E-mail</i> | <i>Mobil/telefon</i> |
| Formand | Per H. Madsen Phm4200@gmail.com | 40325816 |
| Vandværkspasser | Knud Olsen knudsvs@mail.dk | 21639301 |
| Bestyrelsesmedlem | Henrik Herstal henrikherstal@msn.com | 25530015 |
| Bestyrelsesmedlem | Jørgen Christiansen stillinge.strands.vandv@mail.dk | 23480798 |
| Bestyrelsesmedlem | Ketty Munch kettymunch@mail.dk | 40960177 |

Stillinge Strands Vandværk

Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Bestyrelsesmedlem | Torben Olsen Stillingevej94@mail.dk | 29697247 |
| VVS-mester | Knuds VVS knudsvvs@mail.dk | 20778353 |
| El-installatør | Kirke Stillinge El. (Ib) kirke-stillinge.El@get2net | 20419125 |
| Entreprenør | Per Andersen perandersen@epah.dk | 40429438 |
| Nabovandværk 1 Slagelse | SK Forsyning info@skforsyning.dk | Vagttlf.58362500 |
| Nabovandværk 2 Kalundborg | Drøsselbjerg Vandværk (Garly) | 20267413 |
| Laboratorium 70224266 | Eurofins VAGTTELEFONNUMMER er tilmeldt vagtordning. 04-03-2013 | <u>Vagttlf. 41269590</u> |
| Kemic Vandrens 76733750 | (vandtank og vandværk) | FINN 21632298 |
| Følsomme forbrugere: | Restaurant/Campingplads/mm. | Se nedenstående liste over følsomme forbrugere. |

Stillinge Strands Vandværk

Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

Stillinge Strands Vandværk

Telefonliste

Viser kun aktive forbrugere

30-04-13

Side: Side:

UC

Form: 674

| Nr. | Beboer navn | Adresse | Telefon dag: | Telefon aften: | Mobil nr.: | Følsom |
|------|----------------------------|------------------------|--------------|----------------|----------------|--------|
| 2051 | Bildsø Camping Alice Rasm | Drøsselbjergvej 42 A | 58547617 | | 22586412 | Ja |
| 2046 | Ejendomsselskabet X APS | Drøsselbjergvej 92 | 75424200 | | | Ja |
| 2050 | Danbolig v/Solvejg Ramkær | Drøsselbjergvej 104 | 58505459 | | | Ja |
| 2043 | Jimmy Samuttis | Drøsselbjergvej 106 | 58547062 | | 23292120 | Ja |
| 2045 | Korsør Byg Aps | Drøsselbjergvej 119 | 21917120 | | | Ja |
| 2044 | Kristian Dan Rafn Sørensen | Knudsrødvej 8 10 | 58547282 | | | Ja |
| 2048 | Lisbeth Kristensen | Kongsmarkvej 1 | 58547344 | 58584217 | 28154217 | Ja |
| 2047 | Trattoria Da Vincenzo ApS | Kongsmarkvej 2 | 61168816 | 58581331 | | Ja |
| 676 | Dorte Aagaard Hansen | Stillinge Strandvej 3 | 20974696 | | 40123117 | Ja |
| 2052 | Slagelse Kommune | Stillinge Strandvej 25 | 58573430 d | politi 114 | som viderestil | Ja |
| 2049 | Ove J. Hansen | Støvlebakvej 17 | 58547456 | | | Ja |
| 2053 | Slagelse kommune | Støvlebakvej 20 | 58573430 d | politi 114 | som viderestil | Ja |

Stillinge Strands Vandværk

Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

Information i forbindelse med anvendelse af beredskabsplan

Ved pludselige hændelser, der betyder ændringer i vandforsyningen (mængde, tryk og/eller kvalitet) for et større antal forbrugere, skal information om hændelsen meddeles til forbrugerne. Meddelelse skal være straks og løbende under opklaringsarbejdet indtil situationen er normal igen.

Ansvar

Krisestyringsgruppen eller beredskabschefen udpeger en informationsansvarlig, som har ansvaret for ekstern information.

Denne information kan ske i form af følgende medier:

- Vandværkets hjemmeside
- Radio/tv
- Aviser
- Politiets højtalervogne
- Løbesedler
- Personlig/telefonisk kontakt

Krisegruppen fastlægger i hvilket omfang der anvendes pressemøder, pressemeddelelser, interviews mv.

Information direkte fra vandforsyningen (personlig kontakt og skriftligt i form af omdelt eller udsendt meddelelse) må som udgangspunkt kun ske efter aftale med Beredskabschefen, og kun af personer som er udpeget hertil.

Akut risiko

Ved forurening af drikkevandet eller fare herfor skal forbrugerne informeres hurtigst muligt. Vandværkets formand eller dennes stedfortræder kan i sådanne situationer tage initiativ til information af forbrugere uden forudgående aftale med Beredskabschefen.

Det er vigtigt, at der også informeres, når problemet er løst.

Stillinge Strands Vandværk

Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

Til at håndtere situationer ved længerevarende leveringssvigt (6 timer) eller forurening af vandet nedsættes en koordineringsgruppe.

Koordineringsgruppen skal bestå af en repræsentant fra vandværket samt en repræsentant for kommunen. Chefen for teknisk forvaltning er ansvarlig for gruppens indkaldelse og sammensætning.

Vandværket skal endvidere være opmærksomme på, at kunne informere særligt følsomme forbrugere, der kan være eller blive påvirket af en forurening. De særligt følsomme forbrugere registreres i liste så vandværket hurtigt kan kontakte dem.

Nødvandforsyning

Målsætning

Det er vandværkets målsætning, at der hurtigst muligt skal etableres nødvandforsyning når der er konstateret forurening af vandet, og problemet ikke umiddelbart kan afhjælpes.

Muligheder for nødforsyning

Nødvandforsyning kan etableres ved:

- Forsyning fra nabovandværker. Slagelse og Drøsselbjerg vandværker.
- Forsyning med tankvogne.

Drikkevandskrav

Nødvandforsyning skal som udgangspunkt altid overholde drikkevandskravene. Nødvandforsyning skal holdes under bakteriologisk kontrol, og en sådan procedure fastlægges i hvert enkelt tilfælde i samråd med Embedslægen.

Stillinge Strands Vandværk

Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

Kan vandforsyningen ikke opretholdes med vand, der opfylder drikkevandskravene, kan det efter drøftelse med Embedslægen overvejes at udpumpe vand af en ringere kvalitet, som enten er egnet til drikkevand og madlavning efter forudgående kogning, eller ikke er egnet til drikkevand og madlavning (industrielle formål f.eks. landbrug). Sidstnævnte skal suppleres med opstilling af tankvogne eller lignende til drikkevand.

Alternative muligheder

En eventuel beslutning om udpumpning af vand, der ikke har drikkevandskvalitet har de fordele, at de sanitære systemer kan anvendes, at industrier der ikke stiller krav om drikkevandskvalitet, kan fortsætte, samt at det normale brandberedskab fungerer.

Ved udpumpning af vand, der ikke opfylder drikkevandskravene, skal mulighederne for opdeling af ledningsnettet udnyttes, så ledningsnettet forurenes i mindst muligt omfang.

Stillinge Strands Vandværk

Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

Prioritering

Hvis den normale drikkevandsforsyning ikke kan opretholdes med hensyn til kvalitet og kapacitet prioriteres vandforsyningen i følgende rækkefølge:

1. Drikkevand
2. Sanitærvand
3. Fødevarer-, el- og varmeproduktion
4. Anden industri

Følsomme forbrugere

Med hensyn til de særligt følsomme forbrugere (se side 7) foretages følgende prioritering / opdeling:

Særligt følsomme forbrugere, plejehjem, skoler, læger, bestemte offentlige myndigheder og virksomheder med produktion af afgørende samfundsmæssig betydning. Desuden forbrugere som har væsentlig økonomiske eller produktionsmæssige interesser.

Der findes en oversigt over særligt følsomme forbrugere i forhold til ovennævnte prioritering.

HANDLINGSPLAN - LÆKAGER

1. Alarm indgået:

Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn, adresse og telefonnummer. Der forespørges om omfang og eventuelle skader.

2. Varsling:

Ansvarligt teknisk personale varsles. Vandværksbestyrer disponerer mandskabet.

3. Oversigt over konsekvenser:

Konsekvenserne af at afspærre forsyningsledningerne til berørt område fremgår af: HANDLINGSPLAN, SEKTOROPDELT LEDNINGSNET. Vurdering af vandskadereducerende nødvendige tiltag.

4. Lokalisering og afspærring:

Lækagen lokaliseres, eventuelt ved hjælp af lækageudstyr. Berørte virksomheder og forbrugere orienteres om afbrydelsen. Etabler eventuel HANDLINGSPLAN-RESERVEVAND.

5. Udbedring af skade:

Kontakt : Vandværkspasser (Knuds VVS 2163 9301).

HANDLINGSPLAN – STRØMSVIGT- VANDVÆRK

Kontaktes efter behov:

SEAS/NVE, Svinninge 7029 2929

Kirke Stillinge El. Forretning (IB) 2041 9125

Teknikere PLC-styring:

Kalundborg EL:

Filip Brunholt Jensen (tavler PLC mm.) Direkte 59599535

Mobil 40259535

Mail fbj@kalundborg-el.dk

Vandværk EDB:

Kalundborg EL Filip Brunholt Jensen Direkte 59599535

Kemic vandrens Montør Finn 2163 2298

HANDLINGSPLAN - RESERVEVAND

Der er etableret aftale med Drøsselbjerg vandværk og SK Forsyning
Om levering af drikkevand gennem nødforbindelser som er etableret mellem
vandværkerne.

Endvidere kan der leveres vand i tankvogne .

HANDLINGSPLAN - FORURENING

1. Alarm indgået:

Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn, adresse og telefonnummer, der forespørges om symptom og eventuelle skader.

2. Varsling:

Ansvarligt teknisk personale varsles. Vandværksbestyrer disponerer mandskab. Formand varsler embedslægen og alarmerer beredskab. Drej 114. Formand holder kontakt til medier.

3. Oversigt over konsekvenser:

Konsekvenserne af at afspærres rentvandsledningerne til berørt område fremgår af HANDLINGSPLAN STOP UDPUMPNING.

4. Lokalisering af konsekvens og afværgeforanstaltning:

Berørte virksomheder og forbrugere orienteres om afbrydelsen. Dette arbejde vil blive koordineret af indsatslederen. Kontakt lokalradio og lokal TV i samråd med embedslæge. Etabler eventuel: HANDLINGSPLAN-RESERVEVAND samt HANDLINGSPLAN-KRISEVAND.

HANDLINGSPLAN - BRAND/EKSPLOSION

Følgende kontaktes efter behov:

SEAS/NVE, Svinninge 7029 2929

Kirke Stillinge El. Forretning (IB) 2041 9125

Alarmcentral/Brand 112 - Politi 114

HANDLINGSPLAN - STOP UDPUMPNING

Ledningsplaner over forsyningsområdet er indtegnet digitalt og beror på kontorets pc'er.

Ledningsplaner er udprintet. Beror på kontor på vandværket.

Følsomme forbrugere kontaktes: Erhverv - institutioner - erhverv

Stillinge Strands Vandværk

Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

VANDKVALITET

Ved prøveudtagning på vandværket er der fundet forhøjede grænseværdier, hvorfor vandet bør koges før brug iflg. nedenstående vejledning:

FORMÅL: BEMÆRKNINGER:

Madlavning Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o.lign., (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt eller andet til fødevarerne), idet mikroorganismene dræbes af kogningen.

Det forurenede vand må ikke anvendes til skylning af salat eller andre rå grøntsager. I stedet kan skylning foretages med kogt vand.

Personlig hygiejne

Vandet vil ofte kunne benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Anvendelse af forurenede vand til badning vil afhænge af vandets forureningsgrad.

Forurenede vand må ikke bruges til tandbørstning. Kogt vand anvendes. Protoser o.lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand.

Opvask Forurenede drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, idet der kan ske smitte via hænderne eller via genstande (indirekte kontaktsmitte). Institutionsopvaskemaskiner, der ved slutskyl opnår en temperatur af vandet på mindst 80° C, kan anvende forurenede vand.

Tøjvask Til maskinvask ved temperatur > 60° C kan anvendes forurenede vand.

Vanding Grøntsager, der indtages i rå stand, må ikke vandes med forurenede vand.

Ved kogning forstås i denne sammenhæng opvarmning af vandet til 100° C i 2 minutter. Såfremt der anvendes el-kedel, skal vandet gives 2 opkog med 2-5 minutters mellemrum.